**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ТЪРГОВИЩЕ**

**УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ГРАД ОМУРТАГ,**

През месец януари 2023 година от служители на РЗИ-Търговище са извършени в гр. Омуртаг 44 проверки в обекти с обществено предназначение подконтролни на Инспекцията. В хода на осъществявания контрол е обърнато внимание и на продукти, стоки и дейностите със значение за здравето на човека.

Направени са следните **констатации:**

- От 16.01.20223 година в часовия диапазон от 5:30 до 22:30 часа **всеки ден в гр. Омуртаг има течаща вода от централното водоснабдяване**. Всички от проверените обекти са осигурени и с достатъчно количество резервни съдове за съхраняване на вода.
- Сградата на МБАЛ е осигурена с резервно водоподаване чрез хидрофорна система. По данни на ръководството за нуждите на лечебното заведение ВиК – Омуртаг подава вода ежедневно, без значение режимът, който е наложен на града. Това се осигурява чрез отделна линия от дружеството директно към МБАЛ. Всяко отделение в стационара и кабинетите на доболничната помощ са осигурени с достатъчно количество съдове за резервна вода – еднократни туби и/или пластмасови бидони с канелки.
- Когато са на режимно водоподаване, детските и учебните заведения са обезпечени с достатъчно резервни съдове за вода, от които посредством помпи се захранват санитарните възли, бойлери, мивки, така че да се осигури топла и студена течаща вода. Резервните съдове са с голям обем на вместимост, а материала, от който са изработени позволява вътрешно почистване. Когато се използва резервна вода периодично се обеззаразява с препарати съдържащи хлор. В училищата и детските заведения резервната вода се използва **само за почистване и миене**. За питейни нужди е осигурена бутилирана вода. В санитарните възли на училищата са поставени ламинирани напомнящи табели „Водата не е годна пиене“. Хигиенното състояние и текущото поддържане е добро. Всички разполагат с биоцидни препарати в срок на годност и разрешени от МЗ. В някой от тях са осигурени и дезинфектанти за ръце, които също са разрешени от МЗ и са в срок на годност.
- При извършените проверки на фризьорските салони е установено, че те също разполагат с достатъчно количество резервни съдове за почистване и дезинфекция. По време на режим, не се предлагат услуги изискващи консумацията на повече вода.
- На 25.01.2023 година са взети **7 проби питейна вода** от крана на крайния потребител от МБАЛ, детски и учебни заведения. След изследването им в акредитираната лаборатория на РЗИ е констатирано, че **съответстват на изискванията**

Гр.Търговище,бул.“Цар Освободител” № 33, тел.0601/64142,факс.0601/77554, e-mail : rzi-targovishte@mh.government.bg

на Наредба №9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 2001 година /Обн. ДВ, бр.30 от 2001г./. Регистрираната мътност от пробите питейната вода е в диапазона от под 1 FNU до 1.86 FNU, което като краен резултат е "приемлив за потребителя".

- **Няма регистрирани заболявания от чревни инфекции**, вкл. и Вирусен хепатит тип А, както и други заразни заболявания, които биха възникнали и се разпространили, като взривове в резултат на режимното водоподаване.

**С уважение,**

**Д-Р ИВАН ДИМИТРОВ**
*Директор на РЗИ – Търговище*